

Spennvidder

Anb. Komfortkriterium 5,2m
 NL 2 kN/m² 6,85m
 NL 5 kN/m² 5,6m
 (Fritt opplagt 1 felt klimaklasse
 1 og 2. Inkl 0,5 kN ekstra egenlast)


Lyd

Luftlydisolasjon: $R_w \geq 58$ dB $C_{50-5000} : 0$ dB
 Trinnlydisolasjon: $L_{n,w} \leq 56$ dB $C_{i,50-5000} : 1$ dB

Bemerkninger

Målte verdier for etasjeskille i laboratorium.
 Løsningen forutsetter liten flanketransmisjon.

Alle mål i mm

Rev.	Dato	Rev. gjelder	Sign.
Treteknisk  Norsk Treteknisk Institutt Postboks 113 Blindern NO-0314 Oslo Tel: 98 85 33 33 www.treteknisk.no		BSM Byggesystemer i massivtreelementer Lydgulv, Massivtredekke med pukk, tørr I	
Dato	Tegn.	Godkj.	MAL
2011.07.01	S.Ei	JAa	A4 1:7
Ordre nr.	Tegning nr.	Rev.	
P370049	262	0	